

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ЛОТУ №5 06.03.2023

420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, дом 108, офис 1,2А,2,3,5,6,7,8,9

20.03.2023

1. Наименование и предмет аукциона и лота

Аукцион: Лот №5 06.03.2023: «Строительство РП-0,4 кВ, строительство двух кабельных линий от РУ-0,4 кВ ТП-4912 до вновь построенного РП-0,4 кВ на участке заявителя. Установка РП-0,4 кВ на участке заявителя, установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1».

Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, дом 108, офис 1,2А,2,3,5,6,7,8,9, а также в электронной форме в 14:30 «20» марта 2023 года на сайте <http://energo-p.ro/закупки> в сети Интернет.

2. Перечень участников

3. ООО «РК-Групп» (420044 г. Казань, ул. Енисейская, д.4а, кв. 114, ИНН 1658156591, КПП 165801001).

4. Предложение о цене приобретателя лота

Предложение с ценой представлено ООО «РК-Групп» на сумму 1 358 000,0 руб. (в т.ч. НДС).

5. Результаты проведения аукциона

Лот №5 06.03.2023 признан состоявшимся по объекту: «Строительство РП-0,4 кВ, строительство двух кабельных линий от РУ-0,4 кВ ТП-4912 до вновь построенного РП-0,4 кВ на участке заявителя. Установка РП-0,4 кВ на участке заявителя, установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1».

Победителем торгов объявлен ООО «РК-Групп».

Размещение протокола лота

Протокол о результатах проведения торгов размещается на электронной площадке сайта ООО «Энерго-Про».

6. Решение единой комиссии:

5.1. Признать электронный аукцион состоявшимся по объекту: «Строительство РП-0,4 кВ, строительство двух кабельных линий от РУ-0,4 кВ ТП-4912 до вновь построенного РП-0,4 кВ на участке заявителя. Установка РП-0,4 кВ на участке заявителя, установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1».

5.2. Предложить заключить контракт с ООО «РК-Групп» (ИНН 1658156591, КПП 165801001, (420044 г. Казань, ул. Енисейская, д.4а, кв. 114) на выполнение работ по строительству РП-0,4 кВ, строительство двух кабельных линий от РУ-0,4 кВ ТП-4912 до вновь построенного РП-0,4 кВ на участке заявителя. Установка РП-0,4 кВ на участке заявителя, установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1.

5.3. Цену контракта определить в размере предложения, в размере 1 358 000,00 руб. с учетом НДС 20%.

Председатель единой комиссии:

Маркелов С.В.

Члены единой комиссии:

Рылов Ю.А.

Шайхиева Л.Ю.

Павлова Ю.С.

Техническое задание

Строительство РП-0,4 кВ, строительство двух кабельных линий от РУ-0,4 кВ ТП-4912 до вновь построенного РП-0,4 кВ на участке заявителя. Установка РП-0,4 кВ на участке заявителя, установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1

| | |
|---|--|
| 1. Осуществляемые мероприятия | Строительство РП-0,4 кВ, строительство двух кабельных линий от РУ-0,4 кВ ТП-4912 до вновь построенного РП-0,4 кВ на участке заявителя. Установка РП-0,4 кВ на участке заявителя, установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения |
| 2. Местонахождение объекта | РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1 |
| 3. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объектов | 2023 г. |
| 4. Организация заказчика | Акционерное общество «ПАРКИНВЕСТ» |
| 5. Технические характеристики объекта | Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 400 кВт. Уровень напряжения – 0,4 кВ. Коэффициент мощности - $\text{tg}\varphi$ 0,4. Категория надежности электроснабжения – II категория. Центр питания: РТП-83 РУ-10 кВ; ТП-4912-1 Источник питания: вновь построенное РП-0,4 кВ. |
| 6. Согласование проектных решений | Проводится Исполнителем |
| 7. Требования к составу работ | Выполнение проектных, строительных, пусконаладочных, геодезических и кадастровых работ. |
| 8. Основные требования к проектированию | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями: - действующих в РФ СНиП и других нормативных документов; - с учетом предложений Заказчика. |
| 9. Требования к материалам и оборудованию | Все технологическое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ, оформленный в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ. |
| 10. Сроки выполнения работ | 2023 г. |

Директор

Маркелов С.В.