

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ	
Номер извещения	Лот № 11 07.10.2024
Способ размещения закупки	Запрос цен в электронной форме
Наименование закупки	Строительство двух КЛ-0,4кВ 4x240мм от РУ-0,4кВ БКТП-7274 до ВРУ (АВР) КНС-9.
Адрес электронной почты	office@energo-p.ro
Дата размещения извещения	07.10.2024
Дата размещения текущей редакции извещения	07.10.2024
ЗАКАЗЧИК	
Наименование организации	ООО «Энерго-Про»
ИНН / КПП	1656058905/ 165901001
Адрес места нахождения	420059, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 108, офис 1,2,2А,3,5,6,7,8,9
Почтовый адрес	420059, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 108, офис 1,2,2А,3,5,6,7,8,9
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	
Организация	ООО "Энерго - Про"
Контактное лицо	Маркелов Сергей Вадимович
Электронная почта	office@energo-p.ro
Телефон	8 (843) 20-424-20
Факс	-
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ	
Требование	<p>Строительство двух КЛ-0,4кВ 4x240мм от РУ-0,4кВ БКТП-7274 до ВРУ (АВР) КНС-9. Выполнение проектных, строительных и пусконаладочных работ, выполнение геодезии и кадастровых работ, нанесение охранных зон и постановка на кадастровый учет, согласно Технического задания.</p> <p>Учредительные документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Карта партнера; 2. Устав; 3. ИНН; 4. ОГРН; 5. Протокол об избрании руководителя; 6. Выписка ЕГРЮЛ; 7. Паспорт директора организации; 8. Свидетельство о праве собственности; 9. Бухгалтерский баланс; 10. Квитанция о приеме налоговой декларации; 11. Справка из налоговой службы об отсутствии задолженности; 12. Справку об объеме выполненных электромонтажных работ за предыдущий период.
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА	
Цена	Начальная цена 1 016 665 руб. 42 коп. (с учетом НДС)
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ	
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика)	21.10.2024 в 13:30 (МСК)

Рассмотрение заявок	
Дата и время рассмотрения заявок	21.10.2024 в 13:30 (МСК)
(по местному времени заказчика)	
Место рассмотрения заявок	420059, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Павлюхина, дом 108, офис 1,2а,2,3,5,6,7,8,9
Проведение закупки в электронной форме	
Дата и время подведения итогов	21.10.2024 в 14:30 (МСК)
(по местному времени заказчика)	

Техническое задание

Строительство двух КЛ-0,4кВ 4х240мм от РУ-0,4кВ БКТП-7274 до ВРУ (АВР) КНС-9.

1. Осуществляемые мероприятия	Строительство двух КЛ-0,4кВ 4х240мм от РУ-0,4кВ БКТП-7274 до ВРУ (АВР) КНС-9 (L= 260 м). Выполнение проектных, строительных и пусконаладочных работ, выполнение геодезии и кадастровых работ, нанесение охранных зон и постановка на кадастровый учет, согласно Технического задания.
2. Местонахождение объекта	РТ, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, с. Усады, ЖК «Южный парк», кадастровый номер земельного участка 16:24:000000:6160
3. Сроки проектирования и введения в эксплуатацию объекта	2024-2025 г.г.
4. Организация заказчика	ООО «РСК»
5. Технические характеристики объекта	Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 289,1 кВт. Уровень напряжения – 0,4 кВ. Коэффициент мощности - tgφ 0,4. Категория надежности электроснабжения – II категория. Центр питания: РП «Усады» ф.6, 16; БКТП-7267 Источник питания: БКТП-7274.
6. Согласование проектных решений	Проводится Исполнителем
7. Требования к составу работ	Выполнение проектных, строительных, пусконаладочных, геодезических и кадастровых работ, нанесение охранных зон и постановка на кадастровый учет.
8. Основные требования к проектированию	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями: - действующих в РФ СНиП и других нормативных документов; - с учетом предложений Заказчика.
9. Требования к материалам и оборудованию	Все технологическое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ, оформленный в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ.
10. Сроки выполнения работ	2024-2025 г.г.

Директор

Маркелов С.В.