

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ЛОТУ №2 10.01.2023

420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, дом 108, офис 1,2А,2,3,5,6,7,8,9

24.01.2023

1. Наименование и предмет аукциона и лота

Аукцион: Лот №2 10.01.2023: «Строительство 2 кабельных линий 6 кВ от РТП-238 до вновь построенных БКТП, строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов и офисных помещений, строительство необходимого количества БКТП, монтаж узлов коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, ул. Д. Али, кадастровый номер земельного участка 16:50:000000:31852».

Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, дом 108, офис 1,2А,2,3,5,6,7,8,9, а также в электронной форме в 14:30 «24» января 2023 года на сайте <http://energo-p.ro/закупки> в сети Интернет.

2. Перечень участников

3. ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (125039, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Наб. Пресненская д.10, стр. 2, этаж 11, по/ком/оф 97/2/251, ИНН 1659194134, КПП 770301001).

4. Предложение о цене приобретателя лота

Предложение с меньшей ценой представлено ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» на сумму 211 815 130,0 руб. (в т.ч. НДС).

5. Результаты проведения аукциона

Лот №2 10.01.2023 признан состоявшимся по объекту: «Строительство 2 кабельных линий 6 кВ от РТП-238 до вновь построенных БКТП, строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов и офисных помещений, строительство необходимого количества БКТП, монтаж узлов коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, ул. Д. Али, кадастровый номер земельного участка 16:50:000000:31852».

Победителем торгов объявлен ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

Размещение протокола лота

Протокол о результатах проведения торгов размещается на электронной площадке сайта ООО «Энерго-Про».

6. Решение единой комиссии:

5.1. Признать электронный аукцион состоявшимся по объекту: «Строительство 2 кабельных линий 6 кВ от РТП-238 до вновь построенных БКТП, строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов и офисных помещений, строительство необходимого количества БКТП, монтаж узлов коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, ул. Д. Али, кадастровый номер земельного участка 16:50:000000:31852».

5.2. Предложить заключить контракт с ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 1659194134, КПП 770301001, (125039, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Наб. Пресненская д.10, стр. 2, этаж 11, по/ком/оф 97/2/251) на выполнение работ по строительству 2 кабельных линий 6 кВ от РТП-238 до вновь построенных БКТП, строительству КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов и офисных помещений, строительству необходимого количества БКТП, монтажу узлов коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, ул. Д. Али, кадастровый номер земельного участка 16:50:000000:31852.

5.3. Цену контракта определить в размере предложения, в размере 211 815 130,00 руб. с учетом НДС 20%.

Председатель единой комиссии:

Маркелов С.В.

Члены единой комиссии:

Рылов Ю.А.

Шайхиева Л.Ю.

Харитонов Т.В.

Техническое задание

Строительство 2 кабельных линий 6 кВ от РТП-238 до вновь построенных БКТП, строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов и офисных помещений, строительство необходимого количества БКТП, монтаж узлов коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения по адресу: РТ, г. Казань, ул. Д. Али, кадастровый номер земельного участка 16:50:000000:31852

1. Осуществляемые мероприятия	Строительство 2 кабельных линий 6 кВ от РТП-238 до вновь построенных БКТП, строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов и офисных помещений, строительство необходимого количества БКТП, монтаж узлов коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения
2. Местонахождение объекта	РТ, г. Казань, ул. Д. Али, кадастровый номер земельного участка 16:50:000000:31852
3. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объектов	2023-2024 г.г.
4. Организация заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ПСК СМУ 88»
5. Технические характеристики объекта	Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 7 434,47 кВт. Уровень напряжения – 0,4 кВ. Коэффициент мощности - tgφ 0,4. Категория надежности электроснабжения – II категория. Центр питания: ПС Портовая 110; РТП-238, яч. 5, яч.10 Источник питания: вновь построенное БКТП.
6. Согласование проектных решений	Проводится Исполнителем
7. Требования к составу работ	Выполнение проектных, строительных, пусконаладочных, геодезических и кадастровых работ.
8. Основные требования к проектированию	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями: - действующих в РФ СНиП и других нормативных документов; - с учетом предложений Заказчика.
9. Требования к материалам и оборудованию	Все технологическое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ, оформленный в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ.
10. Сроки выполнения работ	2023-2024 г.г.

Директор

Маркелов С.В.