

# ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ЛОТУ №6 29.03.2023

420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлохина, дом 108, офис 1,2А,2,3,5,6,7,8,9

12.04.2023

## 1. Наименование и предмет аукциона и лота

Аукцион: Лот №6 29.03.2023: «Реконструкция РП-500. Замена вводных и отходящих ячеек. Перезавод питающих и отходящих линий электропередачи. Произвести демонтажные, монтажные, строительные работы по адресу: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. К. Цеткин, 8/27».

## 2. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлохина, дом 108, офис 1,2А,2,3,5,6,7,8,9, а также в электронной форме в 14:30 «12» апреля 2023 года на сайте <http://energo-p.ro/закупки> в сети Интернет.

## 3. Перечень участников

ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Наб. Пресненская д. 10, стр. 2, помещ. 5Н, ИНН 1659194134, КПП 770301001);

ООО «МонтажЭнерго» (420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, зд. 34, корпус 4, офис 408, ИНН 1660342027, КПП 166001001);

ООО «РК-Групп» (420044, РТ, ул. Енисейская, д. 4а, кв. 114, ИНН 1658156591, КПП 165801001).

## 4. Предложение о цене приобретателя лота

Предложение с ценой представлено ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» на сумму 15 290 000,00 руб. (в т.ч. НДС);

Предложение с ценой представлено ООО «МонтажЭнерго» на сумму 15 461 000,00 руб. (в т.ч. НДС);

Предложение с ценой представлено ООО «РК-Групп» на сумму 15 300 500,00 руб. (в т.ч. НДС).

## 5. Результаты проведения аукциона

Лот №6 29.03.2023 признан состоявшимся по объекту: «Реконструкция РП-500. Замена вводных и отходящих ячеек. Перезавод питающих и отходящих линий электропередачи. Произвести демонтажные, монтажные, строительные работы по адресу: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. К. Цеткин, 8/27».

Победителем торгов объявлен ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

## Размещение протокола лота

Протокол о результатах проведения торгов размещается на электронной площадке сайта ООО «Энерго-Про».

## 6. Решение единой комиссии:

6.1. Признать электронный аукцион состоявшимся по объекту: «Реконструкция РП-500. Замена вводных и отходящих ячеек. Перезавод питающих и отходящих линий электропередачи. Произвести демонтажные, монтажные, строительные работы по адресу: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. К. Цеткин, 8/27».

6.2. Предложить заключить контракт с ООО СК «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 1659194134, КПП 770301001, (123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Наб. Пресненская д. 10, стр. 2, помещ. 5Н) на выполнение работ по реконструкции РП-500. Замена вводных и отходящих ячеек. Перезавод питающих и отходящих линий электропередачи. Произвести демонтажные, монтажные, строительные работы по адресу: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. К. Цеткин, 8/27.

6.3. Цену контракта определить в размере предложения, в размере 15 290 000,00 руб. с учетом НДС 20%.

Председатель единой комиссии: \_\_\_\_\_ Маркелов С.В.

Члены единой комиссии:

\_\_\_\_\_ Рылов Ю.А.  
\_\_\_\_\_ Шайхиева Л.Ю.  
\_\_\_\_\_ Павлова Ю.С.

## Техническое задание

Реконструкция РП-500. Замена вводных и отходящих ячеек. Перезавод питающих и отходящих линий электропередачи. Произвести демонтажные, монтажные, строительные работы по адресу: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. К. Цеткин, 8/27

1. Осуществляемые мероприятия	Реконструкция РП-500. Замена вводных и отходящих ячеек. Перезавод питающих и отходящих линий электропередачи. Произвести демонтажные, монтажные, строительные работы.
2. Местонахождение объекта	РТ, г. Казань, Кировский район, ул. К. Цеткин, 8/27
3. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объектов	2023 г.
4. Организация заказчика	ООО «Энерго-Про»
5. Технические характеристики объекта	Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 7794,22 кВт. Уровень напряжения – 6 кВ. Коэффициент мощности - tgφ 0,6. Категория надежности электроснабжения – II категория. Центр питания: ПС «Западная»; ПС «Заречье» Источник питания: вновь построенное БКТП.
6. Согласование проектных решений	Проводится Исполнителем
7. Требования к составу работ	Выполнение проектных, строительных, пусконаладочных, геодезических и кадастровых работ.
8. Основные требования к проектированию	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями: - действующих в РФ СНиП и других нормативных документов; - с учетом предложений Заказчика.
9. Требования к материалам и оборудованию	Все технологическое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ, оформленный в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ.
10. Сроки выполнения работ	2023 г.

Директор

Маркелов С.В.